

## Starostwo Powiatowe w Poznaniu

**Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła ciepłego w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18**

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasze pismo: ZP.3432-7-1/09 l.dz.: ZP.KW-00101/09	Data: 14.05.2009 r.
---------------------	-------	---	------------------------

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **TREŚĆ PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ:**

1. W załączonym do SIWZ przedmiarze robót oraz w zestawieniu materiałów w projekcie uwzględniono 2 szt. opraw oświetleniowych. Rysunek w projekcie przedstawia 11 szt. tych opraw. Proszę o wyjaśnienie ile opraw oświetleniowych należy zamontować. Ponadto proszę o informację ile litrów oleju jest do wypompowania.

### **Odpowiedź:**

W przedmiarze robót uwzględnione zostały 2 sztuki nowych lamp. Pozostała ilość to montaż opraw oświetleniowych wcześniej zdemontowanych. Montaż dotyczy 11 szt. opraw świetlnych. Do wypompowania pozostanie olej w ilości między 100 - 500 litrami.

SEKRETARZ  
POWIATU POZNAŃSKIEGO  


60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556	NIP 781-16-19-671, REGON 631276788
www.powiat.poznan.pl e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl	

14.05.09 ✓