



Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasze pismo: ZP.3432-57-03/10 l.dz.: ZP.KW-00313/10	Data: 30.09.2010 r.
---------------------	-------	---	------------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

1. W specyfikacji wybranych przez Zamawiającego urządzeń zabawowych jest informacja o konieczności zastosowania nawierzchni bezpiecznych. Nie jest jednak określone jakiego typu ma to być nawierzchnia. Proszę zatem o określenie rodzaju nawierzchni bezpiecznych pod poszczególne urządzenia zabawowe. Czy mają to być nawierzchnie piaskowe czy EPDM z tworzyw sztucznych. Jeśli z tworzyw, to proszę o sprecyzowanie, pod które urządzenie będzie wymagana taka nawierzchnia i o jakiej grubości? Należy zwrócić uwagę, że szczególnie pod duże urządzenie wielofunkcyjne wymagana byłaby nawierzchnia EPDM o odpowiednio wysokim parametrze wysokości bezpiecznego upadku, gdyż nawierzchnia piaskowa nie spełniałaby wymagań normowych.
2. Zamawiający określił w przedmiarze urządzenia 10240 i 1540 jako „Nature”. Tymczasem są to wg danych producenta urządzenia serii „Pionier”. Proszę o sprecyzowania wymagań.
3. Na planie zagospodarowania terenu widoczne są placyki z rzeźbami. Czy do wykonania są tylko postumenty dla tych rzeźb, czy w zakresie zamówienia jest również wykonanie i montaż rzeźb. Jeśli tak to proszę o szczegóły.
4. Co dokładnie Zamawiający rozumie poprzez zapis „W okresie dwuletniej pielęgnacji Wykonawca umożliwi czynny udział wychowanków Ośrodka w dbaniu o zieleń”?
5. Przedmiar „Kanalizacja sanitarna i deszczowa”. Określono 1 komplet. Proszę o określenie ilości skrzynek Wavin Q – Bic, ponieważ informacje zawarte w projekcie są niejednoznaczne.
6. Wykopy. Według dokumentacji geologicznej poziom wody występuje dość płytko pod powierzchnią terenu. Czy w przypadku podwyższonego poziomu wody Zamawiający potraktuje konieczność odwodnienia wykopów przy pomocy np. igłofiltrów jako roboty dodatkowe?
7. Proszę o informację jakiego typu powinno być ogrodzenie wokół stawu (zwykle z siatki, z paneli zgrzewnych, ocynkowane, malowane, ilość furtek)?
8. Kto ponosi koszty administracyjne ewentualnych wycinek drzew i krzewów kolidujących z realizowanymi obiektami – Wykonawca czy Zamawiający?
9. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli będzie powodowała zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy? Czy dopuszcza się zwiększenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę?
10. Urządzenia zabawowe. Zgodnie z otrzymanymi od firmy Lars Laj informacjami firma nie posiada w tej chwili aktualnych certyfikatów na trzy wymagane przez Zamawiającego urządzenia zabawowe: 11260, 1264 i 12163. Urządzenia są w tej chwili w trakcie certyfikacji za granicą. Ponieważ firma nie może dać gwarancji, iż certyfikaty te dostarczone zostaną wraz z tłumaczeniami do chwili złożenia ofert uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania ofert lub ustosunkowanie się Zamawiającego do problemu.
11. Urządzenia zabawowe. Zgodnie z informacją od firmy Huck urządzenie o numerze 4631 – 10PS jest w rzeczywistości urządzeniem 4631 – 10, gdzie PS oznacza jedynie gatunek drewna. Firm posiada certyfikat na urządzenie o numerze 4631 – 10 (bez oznaczenia PS). Czy Zamawiający zaakceptuje certyfikat na urządzenie 4631 – 10?
12. Proszę o wskazanie właściwego PKWiU dla robót budowlanych oraz potwierdzenie, iż zastosowanie stawek VAT zasugerowanych przez Zamawiającego jest poprawne.
13. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy do oferty należy załączyć kosztorysy opracowane na podstawie zamieszczonych przez Państwa przedmiarów robót.

ODPOWIEDZI:

1. Nawierzchnie bezpieczne przy urządzeniach należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta oraz normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Ponieważ w żadnym z zastosowanych urządzeń dydaktycznych maksymalna wysokość swobodnego upadku nie przekracza 300 cm, Zamawiający przewiduje zastosowanie nawierzchni piaskowych o odpowiedniej grubości.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie urządzeń 10240 i 10540 z linii produktów „Pionier” wg numeru katalogowego producenta lub równoważnych.
3. Wykonanie i montaż rzeźb nie jest przedmiotem zamówienia. Zgodnie z przedmiarem robót na „Zagospodarowanie Terenu” poz. 19 Wykonawca ma za zadanie „wykonanie wewnątrz placyków cokołów wys. 20 cm z różnych materiałów (drewno, kamień, beton, cegła), dla rzeźb, które zostaną w przyszłości zbudowane przez dzieci”.
4. Zamawiający planuje, iż w pielęgnacji nasadzeń zielonych ze szczególnym uwzględnieniem ogrodu warzywnego i ziołowego oraz bylin i nasadzeń jednorocznych będą brać udział wychowankowie Ośrodka. Będzie on polegał na obecności dzieci w trakcie przygotowania podłoża, dotyku przygotowanej ziemi, siania lub sadzenia roślin na wybranym fragmencie, podlewania i oczyszczania z chwastów. Szczegółowy zakres udziału wychowanków w pielęgnacji zieleni uzgodniony zostanie z Wybranym wykonawcą i odbywać się będzie pod opieką wychowawców Ośrodka, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.
5. Zgodnie z projektem na „Uregulowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynków Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach” zaprojektowano wykonanie 2 modułów rozsączających wodę deszczową, jeden dla magazynowania wody z dziedzińca i placu zabaw, drugi dla magazynowania deszczówki z pozostałych dachów. Szczegółowy opis modułów znajduje się na rys nr 1 w/w projektu.
6. Wykonawca w złożonej ofercie winien uwzględnić ewentualną konieczność odwodnienia wykopów.
7. Ogrodzenie należy wykonać z siatki ocynkowanej i powlekanej w kolorze zielonym o wysokości 100 cm, z trzema furtkami oraz słupkami w rozstawie co 1,5 m.
8. Koszty administracyjne ewentualnych wycinek drzew i krzewów kolidujących z realizowanymi obiektami ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT i jednocześnie nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
10. Wszystkie użyte nazwy własne służą określeniu parametrów technicznych urządzeń przewidzianych do montażu. W opisie przedmiotu zamówienia podano elementy jakie będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności. Wykonawca może zastosować urządzenia innych firm spełniające kryteria równoważności i tak zamiast:
Lars Łaj nr kat: 11260 – np.: huštawka na sprężynie Tandem Kogut firmy Saternus nr kat 8020,
11264 – np.: bujak sprężynujący firmy Miracle nr kat 926,
12163 – np.: huštawka wagowa Maluch firmy Muller nr kat 23450.
11. Tak. Zamawiający dopuszcza przedłożenie certyfikatu dotyczącego urządzenia o numerze 4631–10.
12. Zgodnie z zapisami Rozdziału XII SIWZ Wykonawca winien w ofercie uwzględnić obowiązujące stawki podatku VAT w wysokości:
 - 7 % w odniesieniu do prac ujętych w przedmiarach: „Zagospodarowanie terenu”, „Tereny zielone”, „Melioracja stawu”, „Sieć wodociągowa” i „Instalacje elektryczne” oraz do prac ujętych w Dziale 4 – Budowa kanalizacji drenażowej (poz. 42 – 50) przedmiaru „Uregulowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, a także dwuletniej pielęgnacji zieleni.
Dla danego zakresu zastosowano PKWiU 01.41.12-00.00. Stawkę VAT ustalono zgodnie z art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535, ze zm.), załącznik nr 3 poz. 135.
 - 22% w odniesieniu do pozostałych prac ujętych w przedmiarze „Uregulowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, oraz do prac ujętych w przedmiarze „Uregulowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej – dziedzińiec i plac zabaw”.
Dla danego zakresu stawkę VAT ustalono zgodnie z art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535, ze zm.).
13. Zamawiający nie wymaga przedłożenia kosztorysów ofertowych. Wykonawca winien do oferty załączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V SIWZ.

SEKRETARZ
POWIATU POZNAŃSKIEGO
Adam Horyto

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18

<http://www.powiat.poznan.pl>, e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl

tel. +48 (61) 841 05 00 fax +48 (61) 848 05 56