

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń parteru oraz głównej i bocznych klatek schodowych w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8.

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.2.00051.01.2011 l.dz.: ZP.KW-00342/11	Data 09.11.2011 r.
--------------------	------	--	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIA:


1. Proszę o podanie wyjaśnień co do przedmiaru robót Instalacja Sygnalizacji Włamania Dział 2 Montaż Urządzeń z Demontażu – czy mamy wyceniać Pozycje Kosztorysowe od nr 13 do nr 21 z materiałem.
2. Co powinno się znajdować w wyposażeniu Tablicy Rozdzielczej TE w przedmiarze robót: „Miejsce Składowania Odpadów” – Dział – „Instalacje parteru” nr 2, Pozycja nr 5.
3. Czy jest projekt techniczny lub dokumentacja na instalacje elektryczne do przedmiaru robót – Miejsce składowania odpadów.

ODPOWIEDZI:

1. Pozycje kosztorysowe od 13 do 21 Wykonawca winien wycenić wraz z materiałem.
2. Pozycja nr 5 nie podlega wycenieniu.
3. Projekt techniczny instalacji elektrycznej przedstawiony został na rys. E-09 Projektu budowlanego – „Instalacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego pom. do gromadzenia odpadków oraz zasilania wentylatora kanałowego”.

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż wycenienie nie podlegają prace wymienione w pozycjach 6 – 12 przedmiaru robót „Miejsce Składowania Odpadów” – branża elektryczna – Dział 2 – „Instalacje parteru”.

SEKRETARZ POWIATU

Adam Habiło