

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 – 2 Części.

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.2.00008.03.2012 l.dz.: ZPKW-0094/12	Data 06.04.2012 r.
--------------------	------	--	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIE:

W związku z udziałem naszej firmy w postępowaniu przetargowym proszę o sprecyzowanie wyglądu ścianki szklanej.

Niestety w części rysunkowej projektu nie ma żadnego rysunku określającego wygląd w/w ścianki.

ODPOWIEDŹ:

Ścianka szklana – konstrukcja z profili aluminiowych lakierowanych w kolorze anodowanego aluminium, wypełnionych szkłem bezpiecznym wyklejonym matową folią. Ścianka mocowana górą i dołem do stropów.

WICESTAROSTA

Tomasz Lubiński