

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 91

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.2.00014.01.2012 l.dz.: ZPKW-0010/12	Data 27.04.2012 r.
--------------------	------	--	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIA:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów słonecznych o przepływie meandrycznym?
2. Czy Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatów zastosowanych kolektorów słonecznych do oferty przetargowej?
3. W SIWZ pkt 2 ppkt. 1 str. 3 nie ma przypadkiem błędu w zapisie, tzn. powinno być *"..w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2..."*?
4. Bardzo proszę o podanie numeru PKOB budynku, gdzie będą przeprowadzone prace inwestycyjne w ramach przedmiotowego przetargu, celem prawidłowego ustalenia stawki podatku VAT.
5. W projekcie budowlanym str. 8 pkt. 1.4.2.1 Kolektory słoneczne jest informacja Powierzchnia czynny absorbera 33,15 m²? Czy to jest powierzchnia w odniesieniu do łącznej powierzchni absorbera 15 sztuk kolektorów słonecznych?

ODPOWIEDZI:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów słonecznych o przepływie meandrycznym, pod warunkiem zachowania parametrów urządzeń nie gorszych niż kolektory zaprojektowane.
2. Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga przedłożenia certyfikatów dotyczących zastosowanych kolektorów słonecznych. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przedmiotowe certyfikaty Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do montażu urządzeń.
3. Zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej i działając na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy zmienia treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:
 - dotychczasowy zapis Rozdziału V ust. 2 pkt 1 SIWZ:
„aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie;”,
 - zastępuje się zapisem:
„aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie;”.
4. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych Dział 11 Symbol 1130.
5. Powierzchnia absorbera jednego kolektora wynosi 2,21m², zatem dla zaprojektowanych 15 sztuk kolektorów łączna powierzchnia absorbera wynosi 33,15 m².

WICESTAROSTA

Tomasz Łubiński