

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę stołówki oraz piwnic budynku Liceum Ogólnokształcącego położonego w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.2.00016.02.2012 l.dz.: ZPKW-00164/12	Data 12.06.2012 r.
--------------------	------	---	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**ZAPYTANIA:**

1. W Projekcie Wykonawczym dotyczącym wentylacji wskazane są przewody prostokątne wykonane w technologii CLIMAVER, które nie występują w przedmiarach. Jakie należy przyjąć rozwiązanie do wyceny oferty a w przypadku CLIMAWER jakie będą to ilości?
2. W przedmiarze dotyczącym wentylacji występuje 1 szt nasady kominowej a w Projekcie Wykonawczym mówi się o zakończeniu każdego wywiewu w/w nasadą. Prosimy o potwierdzenie ilości z przedmiaru lub skorygowanie go.
3. W przedmiarze dotyczącym instalacji c.o. nie ma pozycji montażu zaworów powrotnych na grzejnikach o których jest mowa w Projekcie Wykonawczym. Prosimy o odpowiedź, czy mamy je uwzględnić w przedmiarze i w jakiej ilości.
4. W Projekcie Wykonawczym w części dotyczącej wod-kan jest mowa o zaworach MTCV, które nie występują w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie czy nie mamy ich uwzględnić w wycenie a jeżeli tak to jakie średnice i ilości należy wycenić?
5. W Projekcie Wykonawczym wod-kan mówi się o prowadzeniu instalacji w bruzdach lub posadzce. Prosimy o uwzględnienie w/w prac w przedmiarze dotyczącym instalacji wod-kan.
6. W jakiej ilości należy uwzględnić zawory antyskażeniowe typ HA i jakiej średnicy w przedmiarze o których jest mowa w Projekcie Wykonawczym część wod-kan.
7. W przedmiarze występuje w części wod-kan pozycja montażu ustępu wiszącego. Prosimy o potwierdzenie tej pozycji oraz ewentualne dopisanie pozycji montażu stelaża do wc i podanie jego typu (do jakiej ściany).
8. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze dotyczącym instalacji wod-kan pozycji dotyczącej płukania instalacji wodnej i pozycji badania wody pod względem fizykochemicznym i bakterio-biologicznym o których jest mowa w Projekcie Wykonawczym.

**ODPOWIEDZI:**

1. Wszystkie podane w przedmiarach w branży wentylacyjnej przewody stanowią odzwierciedlenie przewodów wykonanych w technologii CLIMAVER, które zostały wskazane w projekcie wykonawczym w przedmiotowej branży. Przy wycenie prac należy uwzględnić przewody wykonane we wskazanej powyżej lub równoważnej do niej technologii.
2. W poz. 211 przedmiaru w branży wentylacyjnej należy uwzględnić zastosowanie 32 szt. nasad kominowych.
3. Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym pozycję dotyczącą dostawy i montażu 23 szt. zaworów powrotnych na grzejnikach.
4. Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym pozycję dotyczącą dostawy i montażu 2 szt. zaworów typu DN15 MTCV-b (z automatyczną dezynfekcją termiczną i monitoringiem temperatury).
5. Przy wycenie poszczególnych prac Wykonawca winien uwzględnić prowadzenie instalacji w bruzdach lub w posadzce.
6. Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym pozycję dotyczącą dostawy i montażu zaworu antyskażeniowego typu HA DN15.
7. Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym pozycję dotyczącą montażu ustępu wiszącego wraz ze stelażem, zgodnie z projektem.
8. Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym pozycje dotyczące „płukania instalacji wodnej” oraz „badania wody pod względem fizykochemicznym i bakterio – biologicznym”.

SEKRETYARZ POWIATU

Adam Henryko