

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dachów jednostek oświatowych Powiatu Poznańskiego, z podziałem na 2 Części.

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.2.00020.01.2012 l.dz.: ZPKW-00172/12	Data 19.06.2012 r.
--------------------	------	---	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Część nr 2 „Modernizacja dachu budynku Szkoły, położonej w Murowanej Goślinie, przy ul. Szkolnej 1, będącej Filią Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy”.

ZAPYTANIA:

1. Proszę określić rodzaj haków w poz. 21.
2. Proszę określić w poz. nr 22 występuje blacha tytan-cynk powlekana, a taka nie jest produkowana, proszę sprecyzować rodzaj blachy jaka będzie miała być zastosowana?

ODPOWIEDZI:

1. Przy wycenie poz. nr 21 przedmiaru – „Akcesoria do pokryć dachowych – Haki bezpieczeństwa systemowe, montowane w pokryciu z dachówki” Wykonawca winien uwzględnić zastosowanie haków bezpieczeństwa do zamocowania przedmiotów koniecznych podczas prac na dachu, takich jak drabinki dekarские, a hak dodatkowo musi być wyposażony w oczko pełniące funkcję ogranicznika dla szelek bezpieczeństwa. Haki mocowane będą do konstrukcji dachu zgodnie z wybranym systemem pokrycia dachu.
2. Przy wycenie nr 22 przedmiaru – „Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy tytanowo–cynkowej 0,8 mm powlekanej” Wykonawca winien uwzględnić zastosowanie materiału zgodnego z opisem, tj. blachy tytanowo–cynkowej o grubości 0,8 mm, powlekanej warstwą poliestru w kolorze dachówki.

SEKRETARZ POWIATU

Adam Habryło