

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka, położonego w Mosinie, ul. Kościelna 2.

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.3.00007.2013 l.dz.: ZP.KW-00106/13	Data 21.03.2013 r.
--------------------	------	---	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIE:

W przedmiarze robót nie wspomniano o wymianie gąsiorów ceramicznych oraz o taśmie kalenicowej; czy taka wymiana powinna być dokonana- jeżeli tak, to w jakiej ilości?

ODPOWIEŹ:

Zakres czynności związany z poszczególnymi pracami przedstawionymi w przedmiarze robót został opisany w STWiOR nr SST – 02 – 1 – *Wykonanie pokryć dachowych* i uwzględnia wymianę gąsiorów oraz taśmy kalenicowej w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania, która powinna być skalkulowana w pozycji przedmiarowej obejmującej pokrycie dachu dachówką karpiówką w koronkę. Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej przedmiar robót uzupełniony o uszczegółowiony opis pozycji nr 19.

SEKRETARZ POWIATU

Adrian Habryło

