



Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka, położonego w Mosinie, ul. Kościelna 2.

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.3.00007.2013 l.dz.: ZP.KW-00112/13	Data 27.03.2013 r.
--------------------	------	---	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIA:

1. W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na modernizację dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka, ul. Kościelna 2 w Mosinie uprzejmie proszę o odpowiedź jaką stawkę VAT należy zastosować.
2. Odnośnie poz. 27 i 28 obmiaru:
W ww. pozycjach dotyczących rynien i rur spustowych zawarto informację, że powinny one być wykonane z blachy z tytan cynku gr. 0,8mm natomiast w STWIOR w punkcie 2.7 jest zamieszczono informację, że rynny należy wykonać z blachy stalowej cynkowo–tytanowej nie podając wymagań, co do grubości. Czy w takim przypadku i w związku z trudną dostępnością do systemów rynnowych z blachy tytanowo–cynkowej o grubości 0,8mm można zastosować system rynnowy z blachy o innej grubości?

ODPOWIEDZI:

1. Budynek na którym wymieniane będzie pokrycie dachu, pełni funkcję oświatową, jest to obiekt szkolny w którym odbywają się zajęcia lekcyjne.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535, ze zm.) prace związane z tego typu obiektami objęte są podstawową stawką podatku VAT.
Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z zapisami Rozdziału XII ust. 3 SIWZ ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu rynien i rur spustowych z blachy cynkowo–tytanowej o grubości 0,7mm.

SECRETARZ POWIATU

Adam Haberle