

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18.

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.3.00015.2013 l.dz.: ZP.KW-00206/13	Data 29.04.2013 r.
--------------------	------	---	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIA:

1. W pozycji nr 32 przedmiaru opis wymiana wszystkich stalowych balustrad pochylni dla niepełnosprawnych 1 kpl. W celu wykonania prawidłowej wyceny proszę o podanie parametrów pochylni dla niepełnosprawnych np. średnica, wysokość, ewentualnie rysunek pochylni.
2. Czy 17 m² w poz 26 przedmiaru prac obejmuje wymalowanie całego cokołu budynku. Proszę o podanie wymiaru cokołu w m².
3. Czy istnieje możliwość obejrzenia wzoru drzwi pomieszczenia 14 A lub podanie wzoru np. zdjęcia.

ODPOWIEDZI:

1. Wymianie podlegają tylko zaciski szyby.
Parametry pochylni – słupki fi 48 mm.
2. Łączna powierzchnia prac, o których mowa w pozycji 26 przedmiaru nie przekroczy 17 m².
3. Wykonawca winien dostarczyć białe drzwi z metalowymi ościeżnicami. Zamawiający publikuje na swej stronie internetowej przykładowe zdjęcie drzwi.

SEKRETAŃZ POWIATU

Adam Hapryło

Dwa białe, oszkieblone metalowe.



złoty metal