



POWIAT
POZNAŃSKI

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania obejmującego swoim zakresem wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia sali konferencyjnej budynku położonego w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8.

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.3.00017.2013 l.dz.: ZP.KW-00222/13	Data 09.05.2013 r.
--------------------	------	---	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIE:

W związku z ogłoszonym przetargiem bardzo proszę o wyjaśnienie jakie należy uwzględnić urządzenia klimatyzacyjne: typu ON/OFF czy inwerterowe.

W programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz Koncepcji Uzupełniającej wskazane są urządzenia inwerterowe, z kolei symbolika wymienionych urządzeń GKH 42K3BI/ GUHN 42NM3AO wskazuje na urządzenia typu ON/OFF.

Urządzenia klimatyzacyjne inwerterowe posiadają oznaczenie GKH42K3CI / GUHD42NK3CO

ODPOWIEDŹ:

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem urządzenia klimatyzacyjne inwerterowe. Prawidłowe oznaczenia przykładowych urządzeń to: GKH42K3CI / GUHD42NK3CO.

SEKRETARZ POWIATU

Adam Haryło