

**Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmu
przeciwpożarowego Domu Pomocy Społecznej, położonego w Lisówkach,
przy ul. Leśne Zacisze 2.**

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.3.00043.2013 l.dz.: ZP.KW-00410/13	Data 18.09.2013 r.
--------------------	------	---	-----------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE:


Wg rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków z dn. 07.06.2010 r. obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożaru dotyczy m.in. domów pomocy społecznej i ośrodków rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku. Prosimy o informację iloma łózkami w każdym z budynków dysponuje DPS w Lisówkach. Jest to informacja niezbędna do prawidłowego zaprojektowania i wykonania systemu, zatem kluczowa dla przygotowania oferty przetargowej.

ODPOWIEDŹ

Ilość łóżek w budynkach kompleksu DPS w Lisówkach wynosi odpowiednio:

- budynek administracyjno – rehabilitacyjny – 20,
- hotel ze stołówką – 17,
- budynek pensjonariuszy – 100.

SEKRETARZ POWIATU


Magdalena Buczkowska