

**Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmu
przeciwpożarowego Domu Pomocy Społecznej, położonego w Lisówkach,
przy ul. Leśne Zacisze 2.**

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.3.00043.2013 l.dz.: ZP.KW-00413/13	Data 20.09.2013 r.
--------------------	------	---	-----------------------


Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

1. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków z dn. 07.06.2010 r. ochroną całkowitą powinien być jedynie budynek pensjonariuszy. Czy całkowitym zabezpieczeniem systemem p.poż. należy objąć również wszystkie pomieszczenia w pozostałych budynkach, czy wystarczy zaprojektować i wykonać zabezpieczenie jedynie kluczowych obszarów istotnych dla bezpieczeństwa ludzi i mienia?
2. Większość istniejącej instalacji kablowej ułożona jest w listwach natynkowych. Czy nowe okablowanie może być również układane w listwach, czy też musi być układane w bruzdach pod tynkiem?
3. Prace mają być wykonywane w działającym obiekcie. Czy w pomieszczeniach pensjonariuszy podczas prowadzenia prac będą przebywali pacjenci, czy też na czas prac będą sukcesywnie przekwaterowywani do innych pokoi zgodnie do uzgadnianego na bieżąco z Zamawiającym harmonogramu prac?

ODPOWIEDZI:

1. Zamawiający wymaga, by Wykonawca sporządził dokumentację projektową i zrealizował prace budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią wszystkich materiałów składających się na SIWZ.
Po modernizacji system alarmu przeciwpożarowego winien obejmować zakres nie mniejszy niż istniejący obecnie obszar ochrony przeciwpożarowej.
2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca poprowadził nowe okablowanie w bruzdach pod tynkiem.
3. Zamawiający przewiduje przekwaterowywanie pensjonariuszy na czas prowadzonych prac, tylko w przypadku robót które będą tego wymagały. Termin przekwaterowania i czas jego trwania będą ustalane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem, na podstawie uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą harmonogramu.

SEKRETARZ POWIATU

Magdalena Buczkowska