



Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego Domu Pomocy Społecznej, położonego w Lisówkach, przy ul. Leśne Zacisze 2

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.3.00053.2013

13.11.2013 r.

l.dz.: ZP.KW-00486/13

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

1. W piśmie z dnia 09.10.2013 r. Zamawiający powołując się na zapisy art. 41 ust. 12 – 12a, w związku z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) określił, że podatek VAT dla przedmiotu zamówienia powinien wynosić 8% - roboty budowlane i 23 % dla prac projektowych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) i uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), wynika, że nie wszystkie obiekty określone w SIWZ pkt II pdpkt 1 i 2 mogą być objęte obniżoną stawką VAT (8%) na roboty budowlane.

2. Większość istniejącej instalacji kablowej ułożona jest w listwach natynkowych. W poprzednim, unieważnionym postępowaniu przetargowym Zamawiający postawił wymóg aby nowe okablowanie Wykonawca poprowadził w bruzdach pod tynkiem. Rozwiązanie takie jest dużo bardziej kosztowne oraz znacznie utrudnia bieżące funkcjonowanie działającego obiektu.

Jednocześnie wg Opinii Technicznej będącej załącznikiem do SIWZ (str.9):

Roboty budowlano-montażowe:

- mechaniczne przebijanie otworów ścianach lub stropach z cegły i betonu wraz z montażem przepustów rurowych,
- montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach, mocowanie kołków rozporowych na cegłę i beton,
- układanie na gotowych listwach PCV kabla poziomo, pionowo i na suficie, (str 9)

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź - czy nowe okablowanie może być układane w listwach, czy też musi być układane w bruzdach pod tynkiem?

ODPOWIEDZI:

1. Zamawiający zgodnie z treścią formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wymaga wskazania jedynie kwot brutto, bez określenia zastosowanej stawki podatku VAT. Rozliczenia z wybranym Wykonawcą nastąpią na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zapisem Rozdziału XII pkt 4 SIWZ ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
2. Zgodnie z zapisami pkt 2b Części opisowej „A” Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Zamawiający wymaga prowadzenia przewodów w bruzdach pod tynkiem.

SEKRETARZ POWIATU

Magdalena Buczkowska