

**Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania obejmującego swoim zakresem wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej korytarzy i chłodzenia pomieszczeń biurowych, znajdujących się na parterze budynku położonego w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8**

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00020.2014

22.05.2014 r.

l.dz.: ZP.KW-00094/14

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**ZAPYTANIA:**

W związku z zaprojektowaniem oddzielnej instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia wentylacji i chłodu należy wykonać bilans energetyczny dla istniejącej rozdzielni elektrycznej głównej uwzględniający zwiększenie zapotrzebowania mocy.

- 1) Czy dysponują Państwo aktualnym bilansem mocy dla obiektu?
- 2) Czy istnieje możliwość odczytu z liczników energii elektrycznej bądź z rachunków za energię elektryczną mocy pobieranych przez obiekt.
- 3) Jakie moce zainstalowane są aktualnie w tablicach na poszczególnych kondygnacjach. Ważne dla podłączenia jednostek zewnętrznych na dachu. 1 jednostka ok 15kW.

W przypadku braku aktualnego bilansu mocy, braku możliwości weryfikacji mocy pobieranych na podstawie rachunków bądź liczników niezbędny będzie do wykonania aktualny bilans. Zajęcie czasochłonne.

**ODPOWIEDZI:**

Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca winien uwzględnić wszystkie informacje oraz opisy zawarte w dokumentach składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- 1) Zamawiający nie jest w posiadaniu bilansu mocy dla całego obiektu.
- 2) Najwyższa moc pobierana występuje w okresie zimowym i przykładowo w miesiącu styczniu wynosi 108kW. Najniższa moc pobierana występuje w okresie letnim i przykładowo w miesiącu sierpniu wynosi 83 kW.
- 3) Zamawiający nie jest w posiadaniu informacji o zainstalowanych mocach w tablicach na poszczególnych kondygnacjach.

SEKRETARZ POWIATU



Magdalena Buczkowska