

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych, znajdujących się na I piętrze w budynku położonym w Poznaniu, ul. Słowackiego 8.

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00023.2015

20.03.2015 r.

l.dz.: ZP.KW-00094/15

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE:

W opisie wymienione są jednostki wewnętrzne naścienne, natomiast załączona jest karta katalogowa jednostek wewnętrznych kasetonowych.

ODPOWIEDŹ:

Załącznik do SIWZ stanowi tabela z parametrami jednostek wewnętrznych kasetonowych.

Poniżej zostaje zamieszczona tabela z parametrami jednostek wewnętrznych naściennych.

jednostki wewnętrzne naścienne

	MODEL		GMV- R22G/NaB-K	GMV-R28G/NaB-K	GMV-R36G/NaB-K	GMV- R45G/NaB-K
	chłodzenie	kW	2,2	2,8	3,6	4,5
wydajność	grzanie	kW	2,5	3,2	4	5
zasilanie		±V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
pobór mocy silnika wentylatora		W	32	32	48	48
przepływ powietrza		m³/h	360	360	500	500
poziom hałasu		dB(A)	37/33/28	37/33/28	43/38/32	43/38/32
obudowa	wymiar	mm	770x190x250	770x190x250	830x189x285	830x189x285
	waga netto/brutto	kg	8/14,3	8/14,3	11/15,8	11/15,8
średnica rur	gaz	cal	3/8	3/8	1/2	1/2
	ciecz	cal	1/4	1/4	1/4	1/4

jednostki wewnętrzne naścienne

	MODEL		GMV-R50G/NaB-K	GMV- R56G/NaB-K	GMV- R71G/NaB-K	GMV- R80G/NaB-K
	chłodzenie	kW	5,0	5,6	7,1	8,0
wydajność	grzanie	kW	5,8	6,3	8,0	9,0
zasilanie		±V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
pobór mocy silnika wentylatora		W	56	58	63	85
przepływ powietrza		m³/h	700	750	1200	1200
poziom hałasu		dB(A)	45/42/40	45/42/40	49/45/42	49/45/42
obudowa	wymiar	mm	1020x228x310	1020x228x310	1178x227x3265	1178x227x326
	waga netto/brutto	kg	15,5/20,5	15,5/20,5	17,5/23	17,5/23
średnica rur	gaz	cal	1/2	5/8	5/8	5/8
	ciecz	cal	1/4	3/8	3/8	3/8

Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych

Magdalena Zajączek