

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę DPS w Lisówkach, polegającą na dostawie i montażu dźwigu szpitalnego, wraz z budową przeznaczonego dla tego urządzenia szybu.

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00052.2015

18.09.2015 r.

l.dz.: ZP.KW-00272/15

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

1. Jaki udźwig ma mieć winda? Odnotowuje się brak zgodności przedmiaru z projektem. Rysunki w projekcie przewidują udźwig 1600 kg, natomiast w przedmiarze jest informacja o 1000, kg. Na podstawie naszego doświadczenia zlecany byłoby 1600 kg.
2. W przedmiarze została wpisana prędkość 1,6 m/s. Taką prędkość stosuje się w wieżowcach. Prędkość ta będzie niepotrzebnie podwyższała cenę dźwigu. Sugerujemy zastosowanie dźwigu o prędkości dźwigu 1 m/s.
3. W jakie drzwi ma być wyposażona winda: teleskopowe czy otwierane centralnie. Odnotowuje się brak zgodności przedmiaru z projektem. Zgodnie z przedmiarem drzwi mają być centralne, natomiast gabaryty szybu sugerują rozwiązanie teleskopowe.
4. Czy w budynku jest instalacja ppoż. i czy dźwig ma być wyposażony w zjazd pożarowy?
5. W jaką łączność alarmową ma być wyposażona winda? łączność w oparciu o telefonie GSM czy w linię stacjonarną?

ODPOWIEDZI:

1. Zamawiający wymaga zamontowania windy o minimalnej nośności 1.600 kg.
2. Zamawiający wymaga zamontowania windy o minimalnej prędkości 1,0 m/s.
3. Zamawiający wymaga wyposażenia zamontowanej windy w drzwi teleskopowe.
4. W budynku istnieje instalacja ppoż., Zamawiający wymaga wyposażenia zamontowanej windy w zjazd pożarowy.
5. Zamawiający wymaga wyposażenia zamontowanej windy w łączność alarmową wykonaną w oparciu o linię stacjonarną.

SEKRETARZ POWIATU

Magdalena Buczkowska