

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania obejmującego swoim zakresem wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00040.2016

14.07.2016 r.

I.dz.: ZP.KW-00235/16

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIA:

1. Czy Zamawiający dopuści spełnienie warunku należytego wykonania minimum trzech zamówień, powyżej 100.000,00 zł, na budynkach prywatnych a nie użyteczności publicznej. Uważamy, iż firmy posiadające bogate doświadczenie w budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych również są zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający w części B w punkcie 1 (lokalizacja zadania) opisuje miejsce posadowienia urządzeń oraz podaje, iż odległość paneli od zasobnika to około 150mb i należy przewidzieć ułożenie odpowiedniego kabla. Prosimy o wyjaśnienie czy ww. kabel będzie prowadzony w budynku 150mb, w ziemi czy też linią napowietrzną, ponieważ lokalizacje są oddalone?
3. Czy Zamawiający zaakceptuje instalację fotowoltaiczną o mocy 12kW z tolerancją +/-5%?
4. Czy pomiar wyprodukowanej energii elektrycznej może być wykonany przez licznik znajdujący się w sterowniku grzałek/inwerterze?
5. Prosimy o określenie ilości oraz o podanie mocy grzałek niezbędnych do instalacji.
6. Prosimy o określenie pojemności zasobnika ciepłego, który trzeba zainstalować wykonując zadanie?

ODPOWIEDZI:

1. Zamawiający nie dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, możliwości wykazania zamówień obejmujących wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych w budynkach innych niż budynki użyteczności publicznej.
2. Przedmiotowy kabel będzie prowadzony w ziemi na długości około 120 mb, pozostała część w budynkach.
3. Tak, Zamawiający akceptuje instalację fotowoltaiczną o mocy 12kW z tolerancją +/-5%.
4. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że odczyt licznika energii elektrycznej na panelu sterownika będzie możliwy dla osób obsługujących instalację.
5. i 6. Zarówno ilość oraz moc grzałek, jak i pojemność zasobnika ciepłego, powinna określić dokumentacja projektowa, której wykonanie obejmuje przedmiot zamówienia.