

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w Zespole Szkół w Puszczykowie.

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00008.2017

09.02.2017 r.

I.dz.: ZP.KW-00038/17

Działając na podstawie art. 38 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż na zebraniu wykonawców zadane zostały niżej wskazane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

1. Czy kotłownia posiada instalację detekcji gazu?
2. Czy zamówienie obejmuje wymianę siłowników na instalacji rozdzielaczy?
3. Jak jest powierzchnia ogrzewana obiektu?
4. Jaka jest moc istniejącego kotła przewidzianego do pozostawienia?
5. Kiedy została oddana do użytku instalacja solarna?

ODPOWIEDZI:

1. Kotłownia posiada instalację detekcji gazu.
2. Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić wymianę trzech siłowników na instalacji rozdzielaczy.
3. Łączna powierzchnia ogrzewana obiektów zasilanych z kotłowni wynosi 5.147 m².
4. Moc kotła gazowego przewidzianego do pozostawienia wynosi 285 kW.
5. Instalacja solarna przygotowania ciepłej wody użytkowej została oddana do użytku w lipcu 2014 r.

SEKRETARZ POWIATU

Magdalena Buczkowska

Załączniki:

Dokumentacja fotograficzna kotłowni.