POWIAT POZNAŃSKI

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na malowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 z podziałem na 2 części.

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
		ZP.272.00028.2017 l.dz.: ZP.KW-00277/17	26.06.2017 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odnoszące się do Części nr 1.

ZAPYTANIA:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania robót w przypadku przedłużania się procedury uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego/chodnika. Uzgodnienie projektu organizacji ruchu oraz pozyskanie samej decyzji może zająć około 5 tygodni.
2. Prosimy o korektę obmiaru w pozycji „1" w przedmiarze dotyczącym części I. Ilość m^2 rusztowania nie pokrywa się z ilością oczyszczanej i malowanej elewacji. Prosimy o korektę pozycji bądź wyjaśnienie rozbieżności.
3. Czy Zamawiający dopuści malowanie elewacji w inny niż wskazany w przedmiarze robót sposób np. malowanie na linach, z podnośników, wind itp.
   Jeśli tak – w jaki sposób będzie to rozliczone w kosztorysie powykonawczym. W przedmiarze robót jest tylko system rusztowań zewnętrznych

ODPOWIEDZI:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania robót, ponieważ przedmiot niniejszego zamówienia nie wymaga zajęcia pasa drogowego/chodnika.
2. Określone przez Zamawiającego wartości są prawidłowe, a wskazana przez Wykonawcę rozbieżność wynika z następujących założeń:
   a) powierzchnia rusztowań, nie obejmuje, zgodnie z Zasadami Przedmiarowania dla poszczególnych Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), rozwinięć gzymsów, pilastrów, wnęk, zadaszeń oraz uskoków budynku, które zostały uwzględnione w obszarach do malowania,
   b) dla obiektów, których wysokość jest niższa niż 4,5 m, tj.: portierni, nadbudowy szybu windy na dachu, naświetla (nadbudowa Sali Sesyjnej), zgodnie z Zasadami Przedmiarowania dla poszczególnych Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), nie zostało uwzględnione ustawianie rusztowań, które jest wliczone w ilości powierzchni do malowania.
3. Z uwagi na ograniczoną możliwość ustawienia, na terenie działki i parkingu, podnośników, wind itp. nie jest dopuszczalna realizacja zamówienia w inny, niż wymagany przez Zamawiającego, sposób.