



Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Zespołu Szkół w Kórniku, z podziałem na 2 części.

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00034.2017

26.07.2017 r.

l.dz.: ZP.KW-00309/17

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

Część nr 1:

W dokumentacji wykonawczej drenaż opaskowy oraz izolacja fundamentów zaprojektowana jest wokół budynku głównego Zespołu Szkół. Natomiast w przesłanych przedmiarach dla działu „IZOLACJA FUNDAMENTÓW I DRENAŻ OPASKOWY„ przewidziana jest tylko „Część od strony podwórza”, obejmująca zakresem tylko część prac.

Proszę o informację, czy zakres ten zostanie uzupełniony w przedmiarze?

Część nr 2:

W dokumentacji projektowej na rysunku „Rzut i przekrój kotłowni, aksonometria instalacji gazu” (Rysunek nr.2) średnica zaworu gazowego wynosi DN65, natomiast na rysunku „Schemat montażowy kotłowni” (Rysunek nr.3) mamy zawór DN50. Zawór DN50 pojawia się również w przedmiarze.

Proszę o informację która średnica zaworu jest właściwa.

ODPOWIEDZI:

Część nr 1:


Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić zakres robót określony w przedmiarze robót.

Zgodnie z zapisami ust. 1 pkt. 2, stanowiącego załącznik nr 8.1.2 do SIWZ Opisu przedmiotu zamówienia, zakres prac objętych niniejszym zadaniem, zawiera na tym etapie, wykonanie izolacji fundamentów i drenażu opaskowego jedynie od strony podwórza.

Pozostały zakres obejmujący izolację fundamentów i drenaż opaskowy od strony ul. Poznańskiej i Szkolnej, nie stanowi przedmiotu niniejszych robót.

Część nr 2:

Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić zawór gazowy o średnicy DN50, określony w przedmiarze robót oraz na Rysunku nr 3 – Schemacie montażowym kotłowni.

SEKRETARZ POWIATU

Magdalena Buczkowska