Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie pracowni dydaktycznych, zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu – 3 Części.

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
		ZP.272.00030.2018 l.dz.: ZP.KW-00275/18	31.07.2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

1. Część nr 3 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia komputera z dyskiem SSD o wielkości 512 GB ze względu na małą dostępność fabrycznie nowych konfiguracji o załączonej specyfikacji?

2. Część nr 2 – pozycja 4.

1) Regał musi posiadać „podwyższone ramy do wciągnika łańcuchowego", a w zapytaniu brak wciągnika łańcuchowego. Czy zaoferować regał wraz z wciągnikiem łańcuchowym?
2) Po zamontowaniu podwyższonej ramy do wciągnika łańcuchowego całość konstrukcji będzie miała wysokość ok. 2800 mm.
   Górna, nie wysuwana półka będzie na wymaganej wysokości 2000 mm.
   Czy jest to akceptowalne? (Na górną półkę nie postawimy nic przy użyciu wciągnika łańcuchowego). Czy zaoferować regał bez podwyższenia? (wysokość górnej półki 2000 mm).

ODPOWIEDZI:

1. Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie.

2. Część nr 2.

1) Tak.
   Wymagany jest mechaniczny ręczny wciągnik łańcuchowy, przeznaczamy do podnoszenia i opuszczania ładunków o udźwigu do 1000 kg, mocowany do konstrukcji nośnej regału magazynowego, wyposażony w ocynkowany łańcuch nośny o długości 3 – 4 m, z samosmarującym się hamulcem i stalowym hakiem.
2) Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie, przy czym górna, niewysuwana półka, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia, zamontowana zostanie na wymaganej wysokości 2000 mm.

DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych
Joanna Wojciechowska-Jurga