

7. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 172. Ścianka akustyczna. Proszę o wskazanie przykładowego dostawcy ścianki 57dB z uwagi na to że maksymalna izolacyjność akustyczna ścian tego typu może wynieść 48dB. Proszę o zajęcie stanowiska, wskazanie rozwiązania (producent) lub zmianę parametru do 48dB.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ściany o parametrze 55dB.

8. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 172. Czy istnieje możliwość zmiany parametru ścianki z EI30 na NRO ?

Odpowiedź:

Wymagania przepisów przeciwpożarowych dla ściany wynoszą EI30. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów ściany.

9. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 202. Proszę o udostępnienie pełnego zestawienia ilościowego wyposażenia objętego przedmiotem postępowania , które ma zostać wycenione w pozycji. Obecny opis pozycji uniemożliwia złożenie oferty, jest nieprecyzyjny i nie daje podstaw do rozliczenia kosztorysowego w sytuacji zaniechania wybranych asortymentów.

Odpowiedź:

Zestawienie ilościowe wyposażenia objętego przedmiotem postępowania jest wskazane w tabeli-wykaz wyposażenia dwór w Skrzynkach, 06 PROJEKT TECHNOLOGII KUCHNI.

10. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 210. Proszę określić rodzaj drewna i grubość stopnic.

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić wymianę elementów schodów-stopnice zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej 04 PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ rys. A-5.

11. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 247 i 248. Proszę określić rodzaj forniru tj. z jakiego drewna i jaki sposób wykończenia : mat, półmat, połysk?

Odpowiedź:

Fornir z drewna buk, wybarwiony na ciemny orzech, wykończenie półmat. Zamawiający zwraca uwagę, że wybarwienie musi być zbliżone do innych elementów wykończenia wnętrza np. drzwi wewnętrzne.

12. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 252. Proszę o udostępnienie pełnego zestawienia ilościowego wyposażenia objętego przedmiotem postępowania , które ma zostać wycenione w pozycji. Obecny opis pozycji uniemożliwia złożenie oferty, jest nieprecyzyjny i nie daje podstaw do rozliczenia kosztorysowego w sytuacji zaniechania wybranych asortymentów.

Odpowiedź:

Zestawienie ilościowe wyposażenia objętego przedmiotem postępowania jest wskazane w tabeli-wykaz wyposażenia dwór w Skrzynkach, 06 PROJEKT TECHNOLOGII KUCHNI.

13. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 556 i 558. Wskazane pozycje zawierają identyczny opis i obmiar 1 kpi. Proszę o wyjaśnienie różnicy we wskazanych pozycjach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poz. 556 przedmiaru robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 dotyczy instalacji klimatyzacyjnej pierwszego piętra, poz. 558 dotyczy instalacji klimatyzacyjnej poddasza.

14. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 556. Proszę o wyszczególnienie ilościowe wszystkich robót, urządzeń i innych elementów wymaganych do kalkulacji wskazanej pozycji. Obecny opis pozycji uniemożliwia złożenie oferty, jest nieprecyzyjny i nie daje podstaw do rozliczenia kosztorysowego w sytuacji zaniechania wybranych asortymentów.

Odpowiedź:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość
1.	WKNR W217-02-05-01-00	Analog montaż klimatyzatorów ściennych o mocy 2,5kW (serwerownia)	szt	2
2.	KNR 035-02-01-02-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 9,53	metr	70
3.	KNR 035-02-01-02-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 12,70	metr	75
4.	KNR 708-03-01-01-00	Układ sterowania	szt	14
5.	WKNR W217-03-20-09-00	Analogia agregaty freonowe (jedn zewnętrzne)	szt	1
6.	KNNR N004-04-11-01-60	Zawór zwrotny gwintowany fi 15	szt	2
7.	KNNR N003-03-03-01-00	Przebicie w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,63

15. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 558. Proszę o wyszczególnienie ilościowe wszystkich robót , urządzeń i innych elementów wymaganych do kalkulacji wskazanej pozycji. Obecny opis pozycji uniemożliwia złożenie oferty, jest nieprecyzyjny i nie daje podstaw do rozliczenia kosztorysowego w sytuacji zaniechania wybranych asortymentów.

Odpowiedź:

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		CPV 45331200-8: KLIMATYZACJA		
1	WKNR W217-02-01-01-00	ANALOG - montaż klimatyzatorów ściennych typu SPLIT o mocy chł. 2,2kW	szt	8
2	WKNR W217-02-01-01-00	ANALOG - montaż klimatyzatorów ściennych typu SPLIT o mocy chł. 2,8kW	szt	1
3	WKNR W217-02-01-01-00	ANALOG - montaż klimatyzatorów ściennych typu SPLIT o mocy chł. 2,5kW	szt	2
4	WKNR W217-02-01-01-00	ANALOG - montaż klimatyzatorów kasetowych o mocy chł. 3,6kW	szt	3
5	WKNR W217-02-01-01-00	ANALOG - montaż jednostki zewnętrznej o mocy chł. 2,5kW	szt	1
6	WKNR W217-02-01-01-00	ANALOG - montaż jednostki zewnętrznej o mocy chł. 15,5kW	szt	1
7	WKNR W217-02-01-01-00	ANALOG - montaż jednostki zewnętrznej o mocy chł. 12,3kW	szt	1
8	KNNR N004-03-06-01-00	Rurociąg miedziany fi 6,35mm	metr	55
9	KNNR N004-03-06-01-00	Rurociąg miedziany fi 9,52mm	metr	24
10	KNNR N004-03-06-02-00	Rurociąg miedziany fi 12,70mm	metr	58
11	KNNR N004-03-06-04-00	Rurociąg miedziany fi 15,90mm	metr	16
12	KNNR N004-03-06-05-00	Rurociąg miedziany fi 22,20mm	metr	18
13	KNR 216-03-20-01-00	Izolacja lx matami z waty szklanej grub do 50	m2	16
14	KNR 5-10 0114-01	Analog- układanie kabli trzy żyłowych YDY 450/750V 3*2,5mm2	szt	17

16. SIWZ - kryteria oceny ofert - Doświadczenie kierownika budowy - Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że wskazane w doświadczeniu kierownika budowy roboty budowlane mają być tożsame do warunków udziału w postępowaniu SIWZ r. IV pkt.3 pkt. A tj. winny dotyczyć obiektów użyteczności publicznej, wpisanych do rejestru zabytków o wartość robót 5 850 000 brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazane przez Wykonawcę budowy, przy których brał udział kierownik budowy, muszą spełniać wymogi określone w Rozdziale XIV. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymagania zawarte w rozdziale Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) lit. b) tiret 1 nie muszą być tożsame z wymaganiami zawartymi w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 3) lit. a).

17. Proszę o sprecyzowanie zapisu „dostawa wyposażenia parteru” poz. 202 kosztorys na bud. 1. Proszę również o informację czy zakres robót obejmuje wykonanie i dostawę technologii kuchni. Jeżeli tak to proszę o przedmiar.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres robót obejmuje wykonanie i dostawę technologii kuchni. Zestawienie ilościowe wyposażenia zawartego w pozycji „dostawa wyposażenia” poz. 202, przedmiaru robót, wielobranżowe – budynek 1 v 1, jest wskazane w tabeli-wykaz wyposażenia dwór w Skrzynkach, 06 PROJEKT TECHNOLOGII KUCHNI.

18. Prosimy o dokładny wykaz jakie elementy wyposażenia należy wycenić w pozycjach 202 oraz 252 aktualnego przedmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres robót obejmuje wykonanie i dostawę technologii kuchni.

Zestawienie ilościowe wyposażenia zawartego w pozycjach:

- poz. 202 dostawa wyposażenia parter

- poz. 252 dostawa wyposażenia piwnica

przedmiaru robót, wielobranżowe – budynek 1 v 1, jest wskazane w tabelach - wykaz wyposażenia dwór w Skrzynkach, 06 PROJEKT TECHNOLOGII KUCHNI.

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na dużą ilość pytań dotyczących treści SIWZ na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyznaczone zostają nowe terminy:

- składania ofert – 20.08.2019 r. do godz. 11:00,

- otwarcia ofert – 20.08.2019 r. o godz. 11:15,

- wniesienia wadium – 20.08.2019 r. do godz. 11:00.

Zamawiający informuje, iż na pozostałe zapytania odpowiedzi udzielone zostaną w kolejnym piśmie.