



**16. Dot. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. pkt 1.3a – Zdolności technicznej lub zawodowej.**

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże:

a) należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej, o wartości minimum 3.800.000,00 zł brutto każde,

W związku z tym, że wyszczególniony zakres robót ma charakter typowego remontu, prosimy o rozszerzenie zakresu powyższego udziału w postępowaniu na:

a) należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, o wartości minimum 3.800.000,00 zł brutto każde.

Jako formę dyskryminacji pośredniej przyjmuje się ustalanie wymagań na tyle rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia (zob. KIO/UZP 1502/08).

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisu zgodnie z przedmiotem zamówienia.

**ODPOWIEDZI:**

**Ad. 1.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

**Ad. 2.** Odpowiedź na zapytanie została udzielona w piśmie nr ZP.KW-00616/19, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.12.2019 r.

**Ad. 3 i 4.** Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swoim zakresem jedynie wyposażanie pomieszczeń socjalnych i zapleczy socjalnych w umywalki i zlewozmywaki.

**Ad. 5, 6, 7.** Wyznaczone zostają nowe terminy:

- składania ofert – 20.01.2020 r. do godz. 11:00,
- otwarcia ofert – 20.01.2020 r. o godz. 11:15,
- wniesienia wadium – 20.01.2020 r. do godz. 11:00.

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający jest w posiadaniu innych pytań, które wpłynęły do niniejszego postępowania. Odpowiedzi na nie zostaną udzielone w odrębnym piśmie. Zamawiający nie wyklucza możliwości kolejnej zmiany wyznaczonych terminów.

Ponadto nadmieniam, iż Wykonawcy mogą zadawać pytania, zgodnie z informacjami zawartymi w Rozdziale VII ust. 2 i 3 SIWZ.

**Ad. 8.** W opisie projektu wykonawczego, omyłkowo użyto zapisu o wykładzinie kauczukowej.

Należy wycenić wykładzinę heterogeniczną zgodnie z pozycją 76 przedmiaru robót w branży budowlanej.

**Ad. 9.** Należy wycenić:

- baterie umywalkowe chromowane z głowicą ceramiczną i perlatozem,
- umywalki ceramiczne białe z otworem przelewowym,
- miski ustępowe ceramiczne białe bez kołnierzone,

Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje montażu brodzika wraz z kabiną natryskową.

**Ad. 10.** W pozycji 27 i 28 przedmiaru robót branży sanitarnej należy wycenić miski ustępowe zawieszane wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem splukującym i deską sedesową.

**Ad. 11.** Dokumentacja projektowa i przedmiary robót przewidują wykucie i zabetonowanie bruzd w posadzkach dla instalacji wody i c-o prowadzonej w posadzkach, jak również demontaże hydrantów i włączenia w istniejącą instalację wod-kan i c-o.

Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji wyniknie konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót podobnych, będą one przez Zamawiającego realizowane i rozliczane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**Ad. 12.** W projekcie zastosowano charakterystyki wyłączników różnicowo – prądowych w zależności od spodziewanej pracy odbiorów.

Charakterystyka A zastosowana została do odbiorów nie generujących składowej stałej – np. oświetlenie. Pozostałe dobrane charakterystyki „B” uwzględniają sposób działania odbiorów w tym zasilaczy impulsowych stosowanych w sprzęcie IT, które generują zarówno składową pulsującą jak i składową stałą prądu odkształcenia i w takim przypadku wyłączniki typu A lub AC działały by nie prawidłowo.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyłączników różnicowoprądowych o charakterystyce innej niż określona w dokumentacji projektowej.

**Ad. 13.** Zgodnie z dokumentacją projektową, rys. 2 i opisem technicznym projektu „instalacje sanitarne z wentylacją i klimatyzacją”, należy wycenić urządzenie do przetłaczania ścieków o parametrach: min.  $Q=3,1\text{m}^3/\text{h}$ ,  $N=0,45\text{ kW}$  (230 V), wysokość podnoszenia min. 4,0 m, oraz mini pompownie wody brudnej do ścieków bez fekaliiów z wpustem podłogowym o parametrach: min.  $Q=0,83\text{ dm}^3/\text{s}$  i wysokości podnoszenia min. 4,0 m, zasilanie 230 V.

**Ad. 14.** Zgodnie z dokumentacją projektową rys. 14 i opisem technicznym projektu „instalacje sanitarne z wentylacją i klimatyzacją” należy wycenić pompy obiegowe o parametrach:

- poz. 135 przedmiaru – dla NW1 -  $Q=1,45\text{m}^3/\text{h}$ ,  $H=10,18\text{ kPa}$ ,
- poz. 136 przedmiaru – dla NW2 -  $Q=0,33\text{m}^3/\text{h}$ ,  $H=13,14\text{ kPa}$ ,
- poz. 137 przedmiaru – dla NW3 -  $Q=0,10\text{m}^3/\text{h}$ ,  $H=11,68\text{ kPa}$ .

Pozycja 138 przedmiaru robót uwzględnia zawory trójdrogowe, dla których nie określa się parametru wysokości podnoszenia.

**Ad. 15.** Należy wycenić promienniki grzewcze sufitowe jako panele grzewcze białe, bezramowe, ze stali pokrytej warstwą kwarcu (Thermocrystal).

**Ad. 16.** Zamawiający dopuszcza by Wykonawcy legitymowali się wymaganym doświadczeniem również w prowadzeniu remontów w budynkach użyteczności publicznej, o wartości minimum 3.800.000,00 zł brutto każde.

W związku z powyższym wyznaczone zostają nowe terminy określone w odpowiedziach na pytania nr 5 – 7.

SEKREZARZ POWIATU  
  
Magdalena Buczkowska