



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa (m <sup>2</sup> )	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa (m <sup>2</sup> )
401	KLATKA SCHODOWA	19,55	441	SCHODY	2,49
402	HALL	92,96	442	SALKA	46,66
403	KORYTARZ	12,56	443	GABINET	19,35
404	MAGAZYN	5,81	444	GABINET	13,39
405	LABOLATORIUM	45,09	445	GABINET	9,88
406	POKÓJ	18,75	446	GABINET	9,89
407	POKÓJ	8,72	447	GABINET	10,15
408	POKÓJ	10,75	448	KORYTARZ	9,14
409	ŁAZIENKA	3,85	449	KORYTARZ	13,14
410	KORYTARZ	3,25	450	GABINET	15,63
411	ŁAZIENKA	3,55	451	BIURO	17,71
412	POKÓJ	7,37	452	BIURO	9,53
413	POKÓJ	17,21	453	KLATKA SCHODOWA	8,10
414	KORYTARZ	6,11	454	KORYTARZ	2,98
415	POKÓJ	8,31	455	W.C	3,54
416	POKÓJ	13,17	456	BIURO	6,61
417	POKÓJ	9,44	457	BIURO	22,44
418	MAGAZYN	3,19	458	BIURO	11,18
419	POKÓJ	21,09	459	BIURO	7,99
420	POKÓJ	10,37	460	BIURO	11,22
421	KORYTARZ	3,02	461	BIURO	24,19
422	KLATKA SCHODOWA	7,98	462	BIURO	6,95
423	POKÓJ	17,81	463	W.C	3,65
424	KORYTARZ	11,27	464	KORYTARZ	3,15
425	POKÓJ	26,96	465	KORYTARZ	2,99
426	BIURO	9,08	466	BIURO	10,50
427	LABOLATORIUM	16,95	467	BIURO	20,43
428	KORYTARZ	6,45	468	GABINET	14,05
429	PRACOWNIA	8,47	469	GABINET	14,75
430	PRACOWNIA	8,81	470	KORYTARZ	3,62
431	BIURO	12,21	471	MAGAZYN	24,98
432	KORYTARZ	4,28	472	W.C	7,25
433	BIURO	8,35	473	W.C	6,14
434	BIURO	7,38		RAZEM	1130,68
435	KORYTARZ	11,28			
436	KORYTARZ	4,74			
437	BIBLIOTEKA	12,40			
438	BIBLIOTEKA	22,81			
439	SCHODY	2,22			
440	AULA	213,46			

Instalacje oświetlenia wykonać  
przewodem YDY 3 x 4 mm<sup>2</sup>  
oprawy zasilić z rozdzielni piętrowej III kondygnacji

Ochrona przeciwporażeniowa szybkie  
samoczynne wyłączanie zasilania dodatkowo  
wyłączniki różnicowoprądowe

OZNACZENIE POMIESZCZEN

Nr pomieszczenia - oznaczenie nowe  
Nr pomieszczenia - oznaczenie istniejące

**RZUT IV-go PIĘTRA**

AGENA sp. z o.o.  
61-757 Poznań ul. Garbary 102

Uprac.	mgr. inż. Piotr Gawron	09.2007 r.	Objekt:	Faza:
Proj.	inż. Leszek Twardowski	158/80/PV 09.2007 r.	Zespół Przyrodniczo Specjalistycznych Poznań, ul. Słowackiego 8/10 Powiat Poznański 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18/20	P.T. Skala: 1 : 100
				Branża: ELEKTRYCZNA

OŚWIETLENIE NA ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ  
Rzut IV - go piętra

Nr rys:  
2