


# Rozdzielnia główna RG



### UWAGI

PCZ 524.1 - zegar astronomiczny - prod. F&F  
 S301... - włącznik nadprądowy - prod. ETI  
 R40-40 230V - stycznik modułowy - prod. ETI  
 SV363 - rozłącznik izolacyjny - prod. ETI  
 SS125 - przetwornik trójpołożeniowy - Prod. ETI  
 ZUG... - złączki jednotorowe - prod. Pokój  
 Sprzęt montować na szynach mocujących TH-35 w istniejącej szafie rozdzielni głównej RG ośrodka - opisanej "oświetlenie zewnętrzne".  
 Wszystkie istniejące w w/w szafce urządzenia należy zdemontować.

<b>MM</b>	mgr inż. arch. Małgorzata Matusiewicz e-mail: natael@icpnet.pl <b>Os. Przemysława 15A/7 61-064 Poznań tel.k:501-620-903</b>		
Inwestor:	POWIAT POZNAŃSKI ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań		
Obiekt:	<b>Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, dz.79-80/2-81/1, ark.1 sekcja NIE2-33,obręb Kobylnica Uzupełnienie chodników, parkingów i dróg wewnętrznych ,Oświetlenie terenu</b>		
Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projektant:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień bud.:	Podpis:      Data:
Inst. elektr.	<b>Ryszard Siekański</b>	<b>360/87/Pw</b>	06. 2008r
Tytuł rys.:	Schemat ideowy		Nr rys.: <b>E-03</b>
uwaga :	projekt architektoniczny - wszelkie prawa zastrzeżone - powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem, bez zgody TWÓRCY dokumentacji jest zabronione		