

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych oraz placów zabaw w jednostkach oświatowych Powiatu Poznańskiego z możliwością składania ofert częściowych (VIII części). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pod nazwą: „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

| | | | |
|---------------------|-------|--|-----------------------|
| Wasze pismo z dnia: | Znak: | Nasze pismo: WA.3432-69-7/08 L.dz.: WA.KW-00071/09 | Data: 23.01.2009r. |
|---------------------|-------|--|-----------------------|

Niniejszym udzielamy odpowiedzi na część pytań do treści siwz:

1. Zamawiający podaje wymagania i parametry dla sztucznej trawy do oferowania i ułożenia na część VII zadania (Kobylnica). Z zestawienia wymagań na str.5 wynika, że oferować i ułożyć można tylko sztuczna trawę typu New Grass produkcji firmy Limona. Przy okazji, wymieniona jest konieczność dostarczenia:
 - klasyfikacji oferowanej nawierzchni uprawnionej federacji sportowej np. ITF, FIH itp. jako gwaranta dobrej jakości,
 - aprobaty ITB lub jakiegokolwiek innego dokumentu akredytowanej instytucji potwierdzającego wartości właściwości fizyko – chemicznych trawy syntetycznej.Ze względu na to że zadaniem objęte jest wykonanie boisk wielofunkcyjnego nie zaś specjalistycznego dla konkretnej dyscypliny sportu, prosimy o skreślenie wymagań odnoszących się żądanych dokumentów tym bardziej, że aprobata techniczna nie może zostać na żadną trawę syntetyczną wymieniona (ani nie może być wymagana) od roku 2004. Poza tym, podlegając wymaganiom normy PN-EN 15330, to potwierdzeniem jakości nawierzchni jest deklaracja zgodności z tą normą wystawiona przez producenta danej trawy.

Odpowiedź

Boisko w Kobylnicy zaprojektowano jako boisko do piłki nożnej. Wymagania podano w odpowiedzi do pytania nr 1, udzielonej w piśmie nr WA.3432-69-4/08 z dnia 20.01.2009 r.

2. Podane w w/w zestawieniu parametrów wartości wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia względnego przy zerwaniu oraz wytrzymałości na rozdzieranie nie powinny się w tym zestawieniu znaleźć, ponieważ określane są tylko i wyłącznie przy udzielaniu rekomendacji technicznych (a wcześniej aprobat technicznych). Rekomendacje techniczne nie są dokumentami obowiązkowymi, więc wymagania określonych parametrów w nich zawartych jest sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa. Ponadto określenie konkretnych parametrów poprzez ograniczenie wartości wysokości włókna, gęstości pęczków, ciężaru włókna i ciężaru całkowitego, jak również nie dopuszczenie do oferowania trawy o włóknach polietylenowych nie jest uzasadnione, biorąc pod uwagę przeznaczenie nawierzchni / boiska. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuści do oferowania i ułożenia trawę syntetyczną o następujących parametrach:
 - wysokość włókna: 18mm
 - gęstość pęczków: 39.900 szt /m²
 - ciężar włókna: 6.600 dtex
 - ciężar całkowity: 1.914g/m² ?

Odpowiedź

Wymagania dotyczące trawy syntetycznej podano w odpowiedzi do pytania nr 1, udzielonej w piśmie nr WA.3432-69-4/08 z dnia 20.01.2009 r.

WICESTAROSTA POZNAŃSKI

Tomasz Łubiński

60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18
tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556

NIP 781-16-19-671, REGON 631276788

www.powiat.poznan.pl e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl

Wg 1/20