

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych oraz placów zabaw w jednostkach oświatowych Powiatu Poznańskiego z możliwością składania ofert częściowych (VIII części). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pod nazwą: „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasze pismo: WA.3432-69-11/08 L.dz.: WA.KW-00082/09	Data: 28.01.2009r.
---------------------	-------	---	-----------------------

Niniejszym Zamawiający zmienia treść dokumentacji dołączonej do przedmiotowego postępowania w zakresie Części VII – Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91.

1. Zamawiający zmienia parametry techniczne oferowanej trawy syntetycznej dla boiska do piłki nożnej. Należy zastosować trawę wykonaną z włókien prostych, polipropylenowych, fibrylowanych (lub polietylenowych monofilowych) o wysokości włókna min. 35 mm oraz gęstości min. 8 tys. pęczków na 1 m² i gęstości włókien min. 90 tys. na 1 m², wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM zgodnie z zastosowaną technologią. Wymagane dokumenty zgodnie ze zmianami zawartymi w piśmie Zamawiającego nr WA.3432-69-5/08 z dnia 28.01.2009 r.
2. Znosi się wymóg dołączenia do ofert próbki trawy, który jest zapisany w pkt. 3.3 opisu technicznego projektu

Jednoczesne informuję, że do Zamawiającego wpłynęło kolejne pytanie dotyczące treści SIWZ.

Zapytanie

Zamówienie publiczne w trybie przetargu na budowę boisk wielofunkcyjnych – zadanie Kobylnica. Uprzejmie informujemy, że w opracowaniu dotyczącym ogrodzenia placu zabaw są braki w przedmiarach robót, opisie technicznym oraz projekcie. Prosimy o powyższe dane.

Odpowiedź

W opisie technicznym pkt 3.1 dotyczącym placu zabaw przewiduje się wykonanie ogrodzenia i jest ono pokazane w dokumentacji na rys. nr 1 i 02 zagospodarowania terenu jako wykonane obwodowo z dwoma furtkami (wejścia zaznaczone strzałkami). Detal ogrodzenia podano na rys. nr 6. Ilość urządzeń na placu zabaw uszczegółowiono w odpowiedzi do pyt. nr 5 zawartej w piśmie Zamawiającego nr WA.3432-69-5/08 z dnia 21.01.2009 r. W przedmiarach wykonanie placu budowy wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem potraktowano kompleksowo: w poz. 40, wycena własna S-01-03. Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw na gotowo z porządkowaniem terenu.

WICESTAROSTA POZNAŃSKI

Tomasz Łubirski

60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18
tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556

NIP 781-16-19-671, REGON 631276788

www.powiat.poznan.pl e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl

mlu *Wojt*