


ROZDZIELNIA
R-L

typ: NRL 3F
PROD. SABAJ


PODLICZNIK



YDYżo 5 x 4 mm2

ROZDZIELNIA WĘZŁA R.W.
SAREL 600x400x200

ZASILANIE OCHR.P.PORAŻ. ROZDZIAŁ.PEN OCHR.P.PRZEP	WSKAŹNIKI ZASILANIA H1-H3	ZASILANIE GNAZDO 230V (G1)	ZASILANIE ROZDZIELNI KOMPAKTU R.W.C.	ZASILANIE OŚWIETLENIA Pomieszczenia Węzła	REZERWA
--	---------------------------------	-------------------------------------	---	--	---------



YDYżo 3 x 2,5 MM2

YDYżo 5 x 2,5 MM2

YDYżo 3 x 1,5 MM2

System ochrony przeciwporażeniowej
samoczynne wyłączenie zasilania
wyłączniki różnicowo-prądowe
sieć elektryczna typu TN-S

DO ROZDZIELNI R-1

YDYżo 5 x 4 mm2

USŁUGI PROJEKTOWE Wojciech Jankowiak 62-070 Goluski, ul. Kwiatowa 8 tel. 512 074 744		Branża: Elektryczna	Faza: PW	Obiekt: Adaptacja pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła ciepłego w siedzibie Starostwa Powiatowego	
Inwestor:	Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18 Poznań	Nr uprawnień:	Data:	Podpis projektanta:	
Projektował:	mgr inż. Ryszard Rusak	Upr. nr 298/PW/93	12.2008	Adres obiektu: Poznań ul. Jackowskiego 18	
Opracował:	mgr inż. Ryszard Rusak	Upr. nr 298/PW/93	12.2008		
Treść rysunku : Schemat ideowy rozdzielni węzła RW				Skala:	Nr rys.: 1 E