

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku położonym przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych – II części.

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasze pismo: ZP.3432-36-01/09 l.dz.: ZP.KW-00283/09	Data: 07.09.2009 r.
---------------------	-------	---	------------------------

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIA:

1. Czy harmonogram rzeczowo- finansowy i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dołączony ma być do oferty czy też wykonuje go Wykonawca który wygra przetarg?
2. Czy osoby które będą nadzorowały realizację zadań muszą posiadać uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych z ograniczeniem czy bez ograniczeń.
3. Czy jest możliwość otrzymania formularza ofertowego wraz z załącznikami w wersji umożliwiającej dokonanie wpisów tj. forma z rozszerzeniem.doc
4. Kto dokona spuszczenia wody z grzejników a następnie napuści i odpowietrzy je?
5. W przedmiarze, w punkcie 56 występują drzwi D10 i D11 których brak w zestawieniu stolarki czy są one przedmiotem zamówienia?
6. W punkcie 59 kosztorysu występuje fasada szklana w systemie Dorn dla których brak rysunków.
7. W jakiej pozycji kosztorysu uwzględniono drzwi D8 zamieszczone w zestawieniu stolarki?
8. Czy zamawiający przewiduje zamianę materiałów na równoważne do okładziny ścian z Paneli ABET LAMINATI gr. 6mm? Po wstępnej analizie czas oczekiwania na ten typ ścianki wynosi 6-8 tygodni.
9. Czy balustrady i poręcze mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy też wykonane ze stali i malowane proszkowo?
10. Czy instalacja wentylacyjna w ramach zadania będzie podłączona do istniejącego czynnego układu?
11. Czy ścianki z drzwiami dymoszczelnymi (pkt.5 przedmiar kosztorysu głównego) są tylko dymoszczelne czy mają również spełniać wymogi odporności ogniowej?

ODPOWIEDZI:

1. W zakresie Części I – przebudowa holu oraz wykonanie pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z instalacją elektryczną – Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w dniu przekazania placu budowy natomiast harmonogram rzeczowo – finansowy winien przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.
W zakresie Części II – remont IV piętra – Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w dniu przekazania placu budowy natomiast harmonogram rzeczowo – finansowy winien zostać załączony do oferty.
2. Osoby, które będą nadzorowały realizację zamówienia winny posiadać uprawnienia bez ograniczeń dla wszystkich wymienionych w SIWZ specjalności.
3. Zamawiający zamieści wzory: Formularzy ofertowych, Wykazu zrealizowanych przez Wykonawcę robót, Wykazu osób przeznaczonych do realizacji zamówienia oraz Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formacie edytowalnym na swojej stronie internetowej.
4. Zgodnie z zapisem § 1 ust 2 pkt 20 załącznika do SIWZ – Projektu umowy do Części I przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót towarzyszących, w tym również spuszczenie wody z grzejników, ponowne jej napuszczenie oraz odpowietrzenie grzejników.
5. Nie podlegają wycenie wymienione w pozycji 56 przedmiaru drzwi D 10 i D 11.

6. Fasada systemu „Dorma” ujęta w pozycji 59 przedmiaru jest naniesiona na rzucie parteru projektu i opisana „Fasada szklana bezszprosowa w systemie Dorma montować do stropu za pomocą systemowej podkonstrukcji”.
7. Drzwi D 8 nie podlegają wycenie.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
9. Balustrady i poręcze winny zostać wykonane ze stali nierdzewnej.
10. W ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się podłączeń do układu w zakresie montażu przewodów wentylacji mechanicznej.
11. W zakresie Części II – remont IV piętra” Wykonawca winien, zgodnie z pozycją 5 przedmiaru, wykonać ścianki z drzwiami dymoszczelnymi, które nie muszą spełniać wymogów odporności ogniowej.

SEKRETARZ
POWIATU POZNAŃSKIEGO

Adam Hübner

60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556	NIP 781-16-19-671, REGON 631276788
www.powiat.poznan.pl	e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl